㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원

(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 검사-강지영 검토-강달선 승인-주경준

수 신 자 : 광주인성고등학교
(경 유)

제 목 : **수 질 검 사 성 적 서**

받는사람(의뢰인)
61741
광주광역시 남구 서문대로 390(송하동)
광주인성고등학교 (귀하)

「수도법」 제 33조와「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제3조제2항에 따라 수질검사 성적서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용

시 료 명	저수조	의뢰인/상호명	광주인성고등학교
접수번호	1905-0450	의뢰근거	수도법
채수일시	2019-05-16	접수일자	2019-05-16
발 행 일	2019년05월20일	검사목적	정기검사용
채수장소	광주광역시 남구 서문대로 390(송하동)		

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적합
수질기준 초과항목	

나. 항목별 검사결과 (단위가 mg/L 이외의 항목은 하단에 별도 표시)

검사항목	기준(mg/L)	결과(mg/L)	적부여부	검사항목	기준(mg/L)	결과(mg/L)	적부여부
탁도	0.5	0.10	적합				
수소이온농도	5.8~8.5	6.9	적합				
잔류염소	4.0	0.11	적합				
일반세균	100	불검출	적합				
총대장균군	불검출	불검출	적합				
대장균/분원성대장균군	불검출	불검출	적합				

* 단위가 mg/L가 아닌 항목은 일반세균(CFU/mL), 총대장균군, 대장균/분원성대장균군 (/100mL) , 탁도(NTU), 색도(도), 여시니아(/2L) 임
수소이온농도의 단위는 없음, 그밖의 제시외 항목 단위는 먹는물 수질공정시험기준에 따름

※ 본 검사 성적서는 의뢰인이 제시한 시료에 한정되며 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원 대 표 이 사

e-san