㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원

(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:신해은 기술책임자:김희준 품질책임자:유훈선

수 신 자 : 광주인성고등학교
(경 유)

제 목 : 수 질 검 사 성 적 서

받는사람(의뢰인)
61741
광주광역시 남구 서문대로 390(송하동)
광주인성고등학교 (귀하)

「수도법」 제 33조와「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제3조제2항에 따라 수질검사 성적서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용

규 격 명	급수관	의뢰인/상호명	광주인성고등학교
접수번호	E2305-0769	의뢰근거	수도법
채수일시	2023-05-17	접수일자	2023-05-17
검사완료일	2023-05-25	검사목적	정기검사용
채수장소	광주광역시 남구 서문대로 390(송하동)	시 료 명	급수관

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	**적합**
수질기준 초과항목	

나. 항목별 검사결과

검사항목	수질기준	검사결과	적부여부	검사항목	수질기준	검사결과	적부여부
납	0.01 mg/L	불검출	적합				
탁도	1 NTU	0.09 NTU	적합				
수소이온농도	5.8~8.5	7.0	적합				
색도	5 도	불검출	적합				
철	0.3 mg/L	불검출	적합				
구리	1 mg/L	불검출	적합				
아연	3 mg/L	0.011 mg/L	적합				

e-san

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원 대 표 이 사

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원

(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:신해은 기술책임자:김희준 품질책임자:유훈선

수 신 자 : 광주인성고등학교
(경 유)

제 목 : 수 질 검 사 성 적 서

받는사람(의뢰인)
61741
광주광역시 남구 서문대로 390(송하동)
광주인성고등학교 (귀하)

「수도법」 제 33조와「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제3조제2항에 따라 수질검사 성적서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용

규 격 명	저수조	의뢰인/상호명	광주인성고등학교
접수번호	E2305-0770	의뢰근거	수도법
채수일시	2023-05-17	접수일자	2023-05-17
검사완료일	2023-05-22	검사목적	정기검사용
채수장소	광주광역시 남구 서문대로 390(송하동)	시 료 명	저수조

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	**적합**
수질기준 초과항목	

나. 항목별 검사결과

검사항목	수질기준	검사결과	적부여부	검사항목	수질기준	검사결과	적부여부
탁도	0.5 NTU	0.06 NTU	적합				
수소이온농도	5.8~8.5	7.0	적합				
잔류염소	0.10 ~ 4.0 mg/L	0.23 mg/L	적합				
일반세균	100 CFU/mL	불검출	적합				
총대장균군	불검출 /100 mL	불검출	적합				
대장균/분원성대장균군	불검출 /100 mL	불검출	적합				

e-san

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원 대 표 이 사